



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Восточная, 7, т. 385-39-22-9-01, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 85/1/84

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подсосновская средняя общеобразовательная школа», ИНН 2259001693, ОГРН 1022200867457

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Базенко В.В. № 85 от 15 марта 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 25.03.2021 с 12 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин.; 09.04.2021 с 09 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин., общей продолжительностью 2 рабочих дней / 8 рабочих часов, Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович провел проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Подсосновская средняя общеобразовательная школа» по адресам: Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Камыши, ул. Луговая 28А; с. Редкая Дубрава, ул. Первомайская 39; с. Подсосново, ул. Карла Маркса 87А

совместно с: *Директор МБОУ Подсосновская СОШ Гильденбранд Ольгой Владимировной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В детском саду по адресу: с. Подсосново, ул. Карла Маркса, 87А для внутренней отделки потолков в группе №9, кабинете немецкого языка, спортивном зале, общих коридорах 1 и 2 этажей используются материалы без документации, подтверждающей класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности | п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479» | 01.03.2022 | |
| 2 | В Камышинской СОШ по адресу: с. Камыши, ул. Луговая, 28А после изменения класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 на Ф1.1 эксплуатируется часть здания, не отвечающая нормативным документам по пожарной безопасности в | п. 16 «н» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 | 01.03.2022 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности Ф1.1 | | |
|--|---|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Маер Сергей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)



«09» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

«09» апреля 2021г.

Директор МБОУ Подсосновская СОШ
Гильденбранд Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.